

ETAP I


ETAP II

- LEGENDA OZNACZEN:
- CSP POLON-4900 centralna sygnalizacja pożarowej
 - DUT-6046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła uniwersalna
 - DPR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
 - DI0-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
 - DUR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu uniwersalna
 - TUN-4046 adresowalna uniwersalna czujka ciepła
 - ROP-4001M, ROP-4001MH adresowalny ręczny ostrzegacz
 - EKS-4001 adresowalny element kontrolno - sterujący
 - EWK-4001 adresowalny element kontrolny wielowęjskowy
 - SAL-4001 adresowalny sygnalizator akustyczny
 - WZ-31 wskaźnik zadziałania
 - G-40, G-40S, G-3..., G-T2 gniazdo nieadresowalne
 - UCS-6000 uniwersalna centrala sterująca
 - Klapy odcinające wentylacji (ppoz)
 - Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
 - Przycisk sterujący z sygnalizacją PO-63
 - Nieadresowalny sygnalizator głosowy SAW-6106
 - Wyciszenie sygnalizatorów alarmu
 - Puszka dla instalacji ppoz. (E30)

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRO-MEDICUS sp. z o.o.



BRANŻA	INST. NISKOPRĄDOWE	SYMBOL	169-CHO-B-C-PB-VIII-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASŁE			2
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZYNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASŁE <small>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANSKIEGO-IV</small>			
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20 DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE			
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE BUDYNEK B + C PROJEKT BUDOWLANY			SKALA 1:100
TREŚĆ	RZUT PODDASZA. INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWOPOŻAROWYMI			DATA 06.2016
PROJEKTANT	RP-LPR 83904	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	BPP-LPR 12484
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK		INŻ. LECH BEDNARCZYK		