


ETAP I



OBWODY OŚWIETLENIOWE PANELU NAŚCIENNEGO W POK. ŁÓŻKOWYCH
I W SALI NADZORU POZNIECZULENIOWYM DLA JEDNEGO ŁÓŻKA:

- 1 OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V
- OŚWIETLENIE OGÓLNE - WYŁ. PRZY DRZWIACH
- OŚWIETLENIE NOCNE - WYŁ. W PANELU

1 OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V
- OŚWIETLENIE MIEJSKOWE - STEROWANIE MANIPULATOREM W PANELU

OBWÓD OŚWIETLENIOWY PIONOWEGO PANELU W POK. ŁÓŻKOWYCH

- 1 OBWÓD OŚWIETLENIOWY 230V
- OŚWIETLENIE MIEJSKOWE
- OŚWIETLENIE NOCNE] STEROWANIE OŚW. W PANELU

UWAGA

W PROJEKIE OBLICZENIA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO OPARTO NA PARAMETRACH I DANYCH FOTOMETRYCZNYCH FIRMY LUXONA Trol, NATOMIAST OBLICZENIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO NA OPRAWACH FIRMY COOPER.

DOPUSZCZA SĘ OPRAWY ZAMIANNE SPŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY OŚWIETLENIOWEJ OPODOKNOJONE DO WARUNKÓW ŚRODOKOWYCH ICH MONTAŻU ORAZ O CECACH JAKOŚCIOWYCH NIĘ GORSZYCH NIŻ PRZYJĘTE W PRACOWNICOW.

[illegible]