



- LEGENDA OZNACZEŃ:
- CSP** POLON-4900 centralna sygnalizacja pożarowej
 - DUT-6046** adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła uniwersalna
 - DPR-4046** adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
 - DOT-4046** adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
 - DIO-4046** adresowalna jonizacyjna czujka dymu
 - DUR-4046** adresowalna optyczna czujka dymu uniwersalna
 - TUN-4046** adresowalna uniwersalna czujka ciepła
 - ROP-4001M, ROP-4001MH** adresowalny ręczny ostrzegacz
 - EKS-4001** adresowalny element kontrolno - sterujący
 - EWK-4001** adresowalny element kontrolny wielowęściowy
 - SAL-4001** adresowalny sygnalizator akustyczny
 - WZ-31** wskaźnik zadziałania
 - G-40, G-40S, G-3...** gniazdo nieadresowalne
 - UCS-6000** uniwersalna centrala sterująca
 - Klapy** odcinające wentylacji (ppoz)
 - Zasilacz** urządzeń przeciwpożarowych
 - Przycisk** sterujący z sygnalizacją P0-63
 - Nieadresowalny sygnalizator** głosowy SAW-6106
 - Wyciszenie** sygnalizatorów alarmu
 - Puszka** dla instalacji ppoz. (E30)

ROZPOWISZCZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCIELCIELA PRAW
 AUTORSKICH I PRAMICH POŚREDOBNICZCH
 WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH KREATORÓW
 (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRO-MEDICUS

SP. Z O.O.

BRANŻA	INST. NISKOPRĄDOWE	SYMBOL	169-CHO-B-C-PW-VIII-1P	NR RYS.	2	
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASŁE					
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20					
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCYNICZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASŁE					
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20 DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE					
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE BUDYNEK B + C PROJEKT WYKONAWCZY				SKALA	1:100
TREŚĆ	RZUT PODDAŁA INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI				DATA	06.2016
PROJEKTANT	IR-UPR 83994	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ		BPP UPR 12484	
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK		INŻ. LECH BEDNARCZYK				